

ДОБРОВОЛЬНАЯ СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ
СОЮЗ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ



Reg. № РОСС RU.32597.04ЛАБ0 от 01.03.2022

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ СПБ C-RU.АД67.В.00009/24

0000184

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Биквест-Центр».

ОГРН: 1165005050396, ИНН: 5005062313. Место нахождения (адрес юридического лица): 140200, Россия, Московская область, г. Воскресенск, ул. Гиганта, д. 2. Адрес (адреса) места осуществления деятельности: 117186, Россия, г. Москва, ул. Нагорная, дом 20 корпус 1, офис № 113, этаж-1, телефон: +7 (495) 120-77-91, адрес электронной почты: info@bequest-center.ru, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.10АД67

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «НПО СМАРТАРБОЛИТ». ОГРН: 1223700001227, ИНН: 3702266470.

Место нахождения (адрес юридического лица): 153012, Россия, Ивановская область, Г.О Иваново, город Иваново, улица Арсения, дом 35, помещение 1003.

Телефон: +7 (910) 691-01-00, адрес электронной почты: smart.arbolit@yandex.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «НПО СМАРТАРБОЛИТ». ОГРН: 1223700001227, ИНН: 3702266470.

Место нахождения (адрес юридического лица): 153012, Россия, Ивановская область, Г.О Иваново, город Иваново, улица Арсения, дом 35, помещение 1003.

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 153015, Россия, Ивановская область, Г.О Иваново, город Иваново, улица 13-я Березниковская, дом 1.

ПРОДУКЦИЯ

Блоки стеновые для кладки наружных стен, рядовые полнотелые из арболита, торговой марки "Вирилит", габаритными размерами по длине 600 мм, ширине 400 мм, высоте 250 мм, марка по прочности М 25, плотностью 500 и 600 кг/м³, выпускаемые по ГОСТ 19222-2019 «Арболит и изделия из него. Общие технические условия».

Серийный выпуск.

КОД ОКПД2

23.65.11.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Группа горючести – слабогорючие (Г1)

Группа воспламеняемости – трудновоспламеняемые (В1)

Группа по дымообразующей способности – с малой дымообразующей способностью (Д1)

Группа по токсичности продуктов горения – малоопасные (Т1)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протокола испытаний № 3960/М-24 от 22.04.2024 г., выданного Испытательной лабораторией «ЛСМ-пожлаб» Общества с ограниченной ответственностью «Трансконсалтинг» (аттестат аккредитации № RA.RU.21ПБ78);

акта анализа состояния производства № БЦСПБ-064.24-02 от 28.03.2024 г. Органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Биквест-Центр» (аттестат аккредитации № RA.RU.10АД67).

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Перечень национальных стандартов, применяемых на добровольной основе – см. Приложение (бланк № 0000010).

Условия хранения: блоки должны храниться у изготовителя и потребителя на ровных, подготовленных площадках на подкладках или поддонах в условиях, исключающих увлажнение блоков. Сроки хранения готовых изделий, при правильных условиях хранения, не ограничены. Срок годности не менее 75 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

23.04.2024

ПО


22.04.2029

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Васильева Екатерина Владимировна
(ф.и.о.)

Соболев Алексей Анатольевич
(ф.и.о.)

ПРИЛОЖЕНИЕ



К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № СПБ С-RU.АД67.В.00009/24

0000010

Перечень национальных стандартов, применяемых на добровольной основе

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Метод испытания на горючесть
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Васильева Екатерина Владимировна
(Ф.И.О.)

Соболев Алексей Анатольевич
(Ф.И.О.)